

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФБГОУ ВО

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

О.В. Пилипенко

20/6 г.



ИНСТРУКЦИЯ 1075-16-2016

**о мерах пожарной безопасности
на базе отдыха «Зеленый берег»**

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях базы отдыха «Зеленый берег» (далее - база отдыха), и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками, работниками, а также иными физическими лицами, находящимися на территории базы отдыха.

1.2 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Все сотрудники и работники базы отдыха допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение, по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном локальными актами ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее - университет).

1.4 Все сотрудники и работники базы отдыха должны знать и строго выполнять требования правил пожарной безопасности, уметь действовать в случае возникновения пожара, при обнаружении недостатков в обеспечении пожарной безопасности безотлагательно принимать необходимые меры по их устранению. Ответственных за пожарную безопасность на базе отдыха определяет руководитель университета.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1 Во всех жилых, служебных, складских и вспомогательных помещениях базы отдыха на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, ответственного за пожарную безопасность и инструкции о мерах пожарной безопасности.

2.2 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.3 Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.4 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.5 Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания. Двери эвакуационных выходов должны запираются только на легкооткрывающиеся запоры.

2.6. В здании базы отдыха должны быть на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех жилых комнатах должны быть вывешена памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

2.7 Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

2.8 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей количество присутствующих на мероприятии не должно превышать проектной вместимости помещения.

Ответственный за пожарную безопасность при подготовке и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:

Перед проведением мероприятия:

проверять наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, где запланировано проведение мероприятия, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;

- наличие и исправность телефонной связи, наличие таблички с номером вызова пожарной охраны;

- проверить эвакуационные пути и выходы из помещений;

- если применяется электрическая иллюминация, следить за исправностью, целостностью проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев и повреждение изоляции проводов), они должны быть немедленно обесточены.

Для зданий IV и V степеней огнестойкости допускается использовать для проведения мероприятий только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

В помещении должны находиться первичные средства пожаротушения, покрывала из негорючего материала (покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной).

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей **запрещается:**

Применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения и открытия выставок, экспозиций и др.

Использовать для украшения помещений иллюминацию без сертификата соответствия.

Подключать электрооборудование через удлинитель.

Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий.

Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

3. Содержание территории базы отдыха «Зеленый берег»

3.1. Территория базы отдыха «Зеленый берег», в пределах противопожарных разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

3.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

3.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных в любое помещение.

3.4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, и водоисточникам должны содержаться в исправном состоянии, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

3.5. По периметру базы отдыха «Зеленый берег», должны быть созданы защитные противопожарные минерализованные полосы, и выполнено противопожарное расстояние в виде просеки от границ застройки баз отдыха до лесных массивов - не менее 15 м.

3.6. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях базы отдыха «Зеленый берег» осуществляются следующие мероприятия:

введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей и кухонных очагов;

организация патрулирования добровольными пожарной дружины;

подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

проведение соответствующей разъяснительной работы с отдыхающими о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3 На территории и в помещениях базы отдыха запрещается

3.1 Проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня (разведение костров, курение, бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок и т.п.), использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (жаровни, барбекю, решетки, котлы) вне специально обустроенных площадок, оборудованных информационными щитами и противопожарным инвентарем. Под специально обустроенной площадкой понимается площадка, свободная от зеленых насаждений, травяного покрова в радиусе не менее 2 метров, оборудованная информационным щитом, противопожарным инвентарем (лопата, ведро, емкость с песком), емкостью для сбора мусора и отдельно оборудованной емкостью для сбора углей;

3.2 Запрещается на территориях оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих отходов.

3.3 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.3 Курить и применять открытый огонь в помещениях базы отдыха.

3.4 Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику.

3.5 Пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.

3.6 Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.

3.7 Пользоваться в жилых комнатах электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.8 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.9 Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.

3.10 Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

3.11 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.

3.12 Использовать выключатели, штепсельные розетки и т.п. для подвешивания одежды, а также клеить электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.

3.13. Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

3.14. Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).

3.15. Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах помещений базы отдыха легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Обязанности проживающих на базе отдыха

Проживающие на базе отдыха обязаны:

4.1. Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории базы отдыха.

4.2. Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.

4.3. Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.

4.4. Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать пожар.

5. Действия персонала и проживающих на базе отдыха при обнаружении пожара или признаков горения

5.1 Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного «112» о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы базы отдыха.

5.2 До прибытия пожарных подразделений:

- оповестить людей о пожаре;

- организовать эвакуацию людей и материальных ценностей в безопасную зону;

- проверить включение в работу системы оповещения людей о

пожаре;

отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

- оказать первую помощь пострадавшим.

5.3 По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны:

- о месте возникновения и площади пожара;

- о местонахождении людей и их количестве;

- о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

- о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

- предоставить сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

Начальник управления комплексной безопасности жизнедеятельности



С.Н. Чаплыгин

Начальник службы противопожарной безопасности



А.А. Тихонова